

Kielce dnia 12-09-2005

## REFERENCJE

W maju 2005 roku Firma ITEMS Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka, wykonała i zainstalowała na terenie naszej zajezdni nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 92, filtry (typ KB-1) do kratki ściekowych kanalizacji deszczowej. Filtry zostały umieszczone w sześciu kratkach na terenie dróg dojazdowych i placów postojowych autobusów, ich konkretna lokalizacja została dokonana w oparciu o przewidywane największe zanieczyszczenie ścieków deszczowych.

Po zainstalowaniu w/w filtrów, w miesiącu czerwcu (po intensywnych opadach) wykonana została analiza jakościowa odprowadzanych ścieków deszczowych.

Uzyskane parametry:

1. ekstrakt eterowy	- 8,0 mg/l	- dopuszcz. 25,00
2. zawiesina ogólna	- 60,5 mg/l	- dopuszcz. 150,00

Analiza ścieków wykazała w naszym przypadku skuteczność działania filtrów. Zastosowany sposób podczyszczania ścieków deszczowych, zyskał aprobatę Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, który jest zarządcą sieci miejskiej kanalizacji deszczowej.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Grzegorz Słoiński*